

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2412040100201 号

产品名称：蓄電池在线监测系统（電池巡检仪）

产品型号：CLU2005

申请公司：西安晨潞电子科技有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	蓄电池在线监测系统(电池巡检仪)	产品型号	CLU2005
委托单位名称	西安晨潞电子科技有限公司	委托单位地址	陕西省西安市高新区团结南路 35 号高新新天地 3 号楼 901 室
生产单位名称	西安晨潞电子科技有限公司	生产单位地址	陕西省西咸新区空港新城北杜街道昭容南街中南高科西安临空产业港 20 号二单元
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 12 月 05 日
样品数量	1 件	检测时间	2024 年 12 月 13 日
样品状态说明	样品规格：适配器额定输入：100-240V~ 50/60Hz 36W 适配器额定输出：12.0V $\overline{\text{---}}$ 3.0A 器具额定输入：12.0V $\overline{\text{---}}$ 3.0A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分安全要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 (检验检测专用章) 签发日期：2024 年 12 月 20 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	商标：西安晨潞（由委托商提供）		

编制：刘曼汶

审核：陈一东

批准：赵反中

未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@cnt-cert.com

网址：www.cnt-cert.com

样品描述及说明

1. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[] 其他[与适配器整体为Ⅱ类，器具本身为Ⅲ类]
2. 与电源连接的方式：
- 不打算永久性连接到固定布线：
- 装有一个插头的电源软线[]
 - 由适配器供电[√]
 - DC 输入插口为电池充电[]
 - 器具由电池供电[]
- 打算永久性连接到固定布线：
- 连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 - 连接柔性软线的一组接线端子[]
 - 一组电源引线[]
 - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]
- Ⅲ类器具
- 由电源适配器为电池充电[]
 - 由直流输入供电[]
 - 由电池供电，带有输入接口，可为电池充电[]
 - 装有直接插入输出插座的插脚为电池充电[]
 - 电池供电[]

蓄電池在线监测系统（電池巡检仪）
产品型号：CLU2005
额定输入：12.0V $\bar{\cdot}$ 3.0A
执行标准：GB 4943.1-2022

中国制造
制造商：西安晨潞电子科技有限公司

产品铭牌样式